ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42*
634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42**
634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а***
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510118, Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 24.06.2015

м.п.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной лаборатории
Т.В. Андреева
«27» мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 5667 от 27 мая 2021 г.

Наименование пробы (образца)**:** вода питьевая
НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
Изготовитель**:** -
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, страна)

Дата изготовления**:** -
Номер партии**:** -
Объем партии**:** -
Количество образца на объекте**:** -

Дата и время отбора пробы (образца)**:** 25.05.2021 10:00
Дата и время доставки пробы (образца): 25.05.2021 12:00
Количество переданных единиц для испытаний (вес, объем): 1 х 0,5 л
Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность не нарушена
Код пробы (образца) 14696.2.1.21.05

Основание Заявление № 1152 от 15 апреля 2021 г. (вх. № 70-20/1375-2021 от 17.05.2021)
(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора/контракта))

Заказчик: ООО "Ресурс", 634529, Томская обл., Томский район, п. Рассвет, д. 21, кв. 5, +7 (3822) 98-87-67, jkhrassvet@list.ru, 7014065988/1207000007730
(для юридических лиц – наименование, юридический и фактический адрес, ИНН/ОГРН; для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес; телефон и электронная почта – при наличии)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)**:**
ООО "Ресурс", 634529, Томская обл., Томский район, п. Рассвет, д. 21, кв. 5, +7 (3822) 98-87-67, jkhrassvet@list.ru
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес; для физических лиц - инициалы, фамилия, почтовый адрес)

Место отбора пробы (образца)**:** п. Копылово, скважина, лесхоз

Сведения об отборе: Образец доставлен заказчиком, Акт приема-передачи проб (образцов) № 01225052106
(НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов))

Условия транспортировки**:** сумка-термос, t +4С
Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца
Дополнительные сведения: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Лицо, ответственное за оформление протокола: (подпись) Е.Л. Килина (Инициалы, фамилия)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
исследований (испытаний)

Бактериологическая лаборатория; 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.Розы Люксембург, 13, а;
+7 (3822) 51-49-31; baksesto@mail.tomsknet.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1773 / 366)

Код пробы (образца) 14696.2.1.21.05

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения, (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) $(37\pm1,0)^0$С	менее 1	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см^3	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.; МУК 4.2.3690-21 (изменения № 2 в МУК 4.2.1018-01)
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см^3	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см^3	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.3
Дополнительные сведения: количество исследований-3					

Дата проведения исследований (испытаний) с 25.05.2021 по 26.05.2021

Дата выдачи результатов: 26.05.2021

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	И.Б.Тихонова	

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42*
634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42**
634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а***
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510118, Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 24.06.2015

м.п.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной лаборатории
_____ Т.В. Андреева
«27» мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 5668 от 27 мая 2021 г.

Наименование пробы (образца)**:** вода питьевая
НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
Изготовитель**:** -
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, страна)

Дата изготовления**:** - **Номер партии****:** -
Объем партии**:** - **Количество образца на объекте****:** -

Дата и время отбора пробы (образца)**:** 25.05.2021 09:00 **Дата и время доставки пробы (образца):** 25.05.2021 11:00
Количество переданных единиц для испытаний (вес, объем): 1 х 0,5 л
Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность не нарушена
Код пробы (образца) 14694.2.1.21.05

Основание Заявление № 1152 от 15 апреля 2021 г. (вх. № 70-20/1375-2021 от 17.05.2021)
(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора/контракта))

Заказчик: ООО "Ресурс", 634529, Томская обл., Томский район, п. Рассвет, д. 21, кв. 5, +7 (3822) 98-87-67, jkhrassvet@list.ru, 7014065988/1207000007730
(для юридических лиц – наименование, юридический и фактический адрес, ИНН/ОГРН; для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес; телефон и электронная почта – при наличии)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)**:**
ООО "Ресурс", 634529, Томская обл., Томский район, п. Рассвет, д. 21, кв. 5, +7 (3822) 98-87-67, jkhrassvet@list.ru
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес; для физических лиц - инициалы, фамилия, почтовый адрес)

Место отбора пробы (образца)**:** п. Копылово, резервуар перед подачей в сеть

Сведения об отборе: Образец доставлен заказчиком, Акт приема-передачи проб (образцов) № 01225052106
(НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов))

Условия транспортировки**:** сумка-термос, t +4С
Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца
Дополнительные сведения: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Е.Л. Килина
(подпись) (Инициалы, фамилия)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
исследований (испытаний)

Бактериологическая лаборатория; 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.Розы Люксембург, 13, а;
+7 (3822) 51-49-31; baksesto@mail.tomsknet.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1771 / 364)

Код пробы (образца) 14694.2.1.21.05

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения, (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) $(37\pm1,0)^0$С	менее 1	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см^3	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.; МУК 4.2.3690-21 (изменения № 2 в МУК 4.2.1018-01)
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см^3	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см^3	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.3
Дополнительные сведения: количество исследований-3					

Дата проведения исследований (испытаний) с 25.05.2021 по 26.05.2021

Дата выдачи результатов: 26.05.2021

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	И.Б.Тихонова	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области. Бактериологическая лаборатория

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42*
634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42**
634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а***
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510118,
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 24.06.2015

м.п.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной лаборатории
_____ Т.В. Андреева
«27» мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 5664 от 27 мая 2021 г.

Наименование пробы (образца)**:** вода питьевая
НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
Изготовитель**:** -
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, страна)

Дата изготовления**:** - **Номер партии****:** -
Объем партии**:** - **Количество образца на объекте****:** -

Дата и время отбора пробы (образца)**:** 25.05.2021 09:30 **Дата и время доставки пробы (образца):** 25.05.2021 11:30
Количество переданных единиц для испытаний (вес, объем): 1 х 0,5 л
Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность не нарушена
Код пробы (образца) 14695.2.1.21.05

Основание Заявление № 1152 от 15 апреля 2021 г. (вх. № 70-20/1375-2021 от 17.05.2021)
(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора/контракта))

Заказчик: ООО "Ресурс", 634529, Томская обл., Томский район, п. Рассвет, д. 21, кв. 5, +7 (3822) 98-87-67, jkhrassvet@list.ru, 7014065988/1207000007730
(для юридических лиц – наименование, юридический и фактический адрес, ИНН/ОГРН; для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес; телефон и электронная почта – при наличии)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)**:**
ООО "Ресурс", 634529, Томская обл., Томский район, п. Рассвет, д. 21, кв. 5, +7 (3822) 98-87-67, jkhrassvet@list.ru
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес; для физических лиц - инициалы, фамилия, почтовый адрес)

Место отбора пробы (образца)**:** п. Копылово, здание бойлерной, сеть

Сведения об отборе: Образец доставлен заказчиком, Акт приема-передачи проб (образцов) № 01225052106
(НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов))

Условия транспортировки**:** сумка-термос, t +4С
Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца
Дополнительные сведения: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Е.Л. Килина
(подпись) (Инициалы, фамилия)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
исследований (испытаний)

Бактериологическая лаборатория; 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.Розы Люксембург, 13, а;
+7 (3822) 51-49-31; baksesto@mail.tomsknet.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1772 / 365)

Код пробы (образца) 14695.2.1.21.05

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения, (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) $(37\pm1,0)^0$С	менее 1	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см^3	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.; МУК 4.2.3690-21 (изменения № 2 в МУК 4.2.1018-01)
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см^3	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см^3	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.3
Дополнительные сведения: количество исследований-3					

Дата проведения исследований (испытаний) с 25.05.2021 по 26.05.2021

Дата выдачи результатов: 26.05.2021

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	И.Б.Тихонова	

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



ООО « ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»
Гидрохимическая лаборатория
Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе,109а, тел/факс: (3822) 44-26-16

Протокол испытаний подземной воды № 566-1
от _27_ _мая_ 2021 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	183
Наименование предприятия (организации):	ООО «Ресурс»
Место отбора пробы:	Скважина № 12/84, д. Конинино.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	1,5 $дм^3$
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Валуевич М. В.
Дата и время отбора пробы:	25. 05. 2021 г., 08^{00} - 10^{00}
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	25. 05. 2021 г., 11^{50}
Дата проведения анализа	Начало: 25. 05. 2021 г. Окончание: 27. 05. 2021 г.

Результаты испытаний:

№	*Определяемый показатель*	*Единица измерения*	*ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01*	*Результат испытаний*	*Погрешность, ± Δ*	*Наименование НД на МВИ*
1.	*Запах при 20^0 С качественно*	*баллы*	*- / 2*	*1*		*ГОСТ 3351-74*
2.	*Вкус*	*баллы*	*- / 2*	*1*		*ГОСТ 3351-74*

Начальник ГХЛ ООО «Томскгеомониторинг» _____ /Т. Д. Кириленко/

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ» Гидрохимическая лаборатория

Ответственный исполнитель:_____ /И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

Исх. № 696 от 20.07. 2021 г.

ООО « ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»
Гидрохимическая лаборатория
Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе,109а, тел/факс: (3822) 44-26-16
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511266)

Протокол испытаний подземной воды № 567 от 27 мая 2021 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	183
Наименование предприятия (организации):	ООО «Ресурс»
Место отбора пробы:	Резервуар перед подачей в сеть, п. Копылово.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	1,5 дм^3
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Валуевич М. В.
Дата и время отбора пробы:	25. 05. 2021 г., 08^{00} - 10^{00}
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	25. 05. 2021 г., 11^{50}
Дата проведения анализа Начало: 25. 5 2021 г.	Окончание: 27. 05. 2021 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат испытаний	Погрешность, ± Δ	Наименование НД на МВИ
1.	Цветность	градусы (^{0})	- / 20	6,3	2,5	РД 52.24.497-2005 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
2.	Мутность	ЕМФ	- / 2,6	<1,0		ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005
3.	Железо	мг/дм^3	0,3 / 0,3	0,039	0,012	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
4.	Марганец	мг/дм^3	0,1 / 0,1	0,18	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

Начальник ГХЛ ООО «Томскгеомониторинг» _____ /Т. Д. Кириленко/

Ответственный исполнитель: _____ /И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

ООО « ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»
Гидрохимическая лаборатория
Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе,109а, тел/факс: (3822) 44-26-16

Протокол испытаний подземной воды № 567-1 от _27_ _мая_ 2021 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	183
Наименование предприятия (организации):	ООО «Ресурс»
Место отбора пробы:	Резервуар перед подачей в сеть, п. Копылово.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	1,5 $дм^3$
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Валуевич М. В.
Дата и время отбора пробы:	25. 05. 2021 г., 08^{00} - 10^{00}
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	25. 05. 2021 г., 11^{50}
Дата проведения анализа	Начало: 25. 05. 2021 г. Окончание: 27. 05. 2021 г.

Результаты испытаний:

№	*Определяемый показатель*	*Единица измерения*	*ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01*	*Результат испытаний*	*Погрешность, ± Δ*	*Наименование НД на МВИ*
1.	*Запах при 20^0 С качественно*	*баллы*	*- / 2*	*1*		*ГОСТ 3351-74*
2.	*Вкус*	*баллы*	*- / 2*	*1*		*ГОСТ 3351-74*

Начальник ГХЛ ООО «Томскгеомониторинг» _____ /Т. Д. Кириленко/

Ответственный исполнитель:_____ /И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

Исх. № 695 от 20.07. 2021 г.

ООО « ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»
Гидрохимическая лаборатория
Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе,109а, тел/факс: (3822) 44-26-16
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511266)

Протокол испытаний подземной воды № 568 от 27 мая 2021 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	183
Наименование предприятия (организации):	ООО «Ресурс»
Место отбора пробы:	Здание бойлерной, сеть, п. Копылово.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	1,5 дм^3
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Валуевич М. В.
Дата и время отбора пробы:	25. 05. 2021 г., 08^{00} - 10^{00}
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	25. 05. 2021 г., 11^{50}
Дата проведения анализа Начало: 25. 5 2021 г.	Окончание: 27. 05. 2021 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат испытаний	Погрешность, ± Δ	Наименование НД на МВИ
1.	Цветность	градусы (^{0})	- / 20	6,1	2,4	РД 52.24.497-2005 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
2.	Мутность	ЕМФ	- / 2,6	<1,0		ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005
3.	Железо	мг/дм^3	0,3 / 0,3	<0,01		ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
4.	Марганец	мг/дм^3	0,1 / 0,1	0,14	0,04	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

Начальник ГХЛ ООО «Томскгеомониторинг» _____ /Т. Д. Кириленко/

Ответственный исполнитель: _____ /И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

ООО « ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»
Гидрохимическая лаборатория
Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе,109а, тел/факс: (3822) 44-26-16

Протокол испытаний подземной воды № 568-1 от 27 мая 2021 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	183
Наименование предприятия (организации):	ООО «Ресурс»
Место отбора пробы:	Здание бойлерной, сеть, п. Копылово.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	1,5 $дм^3$
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Валуевич М. В.
Дата и время отбора пробы:	25. 05. 2021 г., 08^{00} - 10^{00}
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	25. 05. 2021 г., 11^{50}
Дата проведения анализа Начало: 25. 05. 2021 г.	Окончание: 27. 05. 2021 г.

Результаты испытаний:

№	*Определяемый показатель*	*Единица измерения*	*ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01*	*Результат испытаний*	*Погрешность, ± Δ*	*Наименование НД на МВИ*
1.	*Запах при 20^0 С качественно*	*баллы*	*- / 2*	*1*		*ГОСТ 3351-74*
2.	*Вкус*	*баллы*	*- / 2*	*1*		*ГОСТ 3351-74*

Начальник ГХЛ ООО «Томскгеомониторинг»_____/Т. Д. Кириленко/

Ответственный исполнитель:_____ /И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

Исх. № 694 от 20.07. 2021 г.

ООО « ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»
Гидрохимическая лаборатория
Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе,109а, тел/факс: (3822) 44-26-16
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511266)

Протокол испытаний подземной воды № 569
от 27 мая 2021 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	183
Наименование предприятия (организации):	ООО «Ресурс»
Место отбора пробы:	Скважина лесхоз, п. Копылово.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	1,5 дм^3
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Валуевич М. В.
Дата и время отбора пробы:	25. 05. 2021 г., 08^{00} - 10^{00}
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	25. 05. 2021 г., 11^{50}
Дата проведения анализа	Начало: 25. 5 2021 г. Окончание: 27. 05. 2021 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат испытаний	Погрешность, ± Δ	Наименование НД на МВИ
1.	Цветность	градусы (^{0})	- / 20	13,6	2,7	РД 52.24.497-2005 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
2.	Мутность	ЕМФ	- / 2,6	1,6	0,3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005
3.	Железо	мг/дм^3	0,3 / 0,3	0,32	0,07	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
4.	Марганец	мг/дм^3	0,1 / 0,1	0,052	0,016	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

Начальник ГХЛ ООО «Томскгеомониторинг» _____ /Г. Д. Кириленко/

Ответственный исполнитель: _____ /И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

ООО « ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»
Гидрохимическая лаборатория
Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе,109а, тел/факс: (3822) 44-26-16

Протокол испытаний подземной воды № 569-1
от 27 мая 2021 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	183
Наименование предприятия (организации):	ООО «Ресурс»
Место отбора пробы:	Скважина лесхоз, п. Копылово.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	1,5 $дм^3$
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Валуевич М. В.
Дата и время отбора пробы:	25. 05. 2021 г., 08^{00} - 10^{00}
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	25. 05. 2021 г., 11^{50}
Дата проведения анализа	Начало: 25. 05. 2021 г. Окончание: 27. 05. 2021 г.

Результаты испытаний:

№	*Определяемый показатель*	*Единица измерения*	*ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01*	*Результат испытаний*	*Погрешность, ± Δ*	*Наименование НД на МВИ*
1.	*Запах при 20^0 С качественно*	*баллы*	*- / 2*	*1*		*ГОСТ 3351-74*
2.	*Вкус*	*баллы*	*- / 2*	*1*		*ГОСТ 3351-74*

Начальник ГХЛ ООО «Томскгеомониторинг»_____ /Т. Д. Кириленко/

Ответственный исполнитель:_____ /И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ