

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42*

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42**

634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением организации
лабораторного обеспечения – врач
клинической лабораторной диагностики


31 мая 2024 г. Ю.Н. Маркова



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8381

1. Дата регистрации (выдачи) протокола:	31 мая 2024 г.
2. Сведения об образце:	
2.1. Наименование образца испытаний****:	вода питьевая
2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии):	-
2.3. Сведения об изготовителе****:	-
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)	
2.4. Дата изготовления****:	-
2.5. Номер партии****:	-
2.6. Объем партии****:	-
2.7. Количество образца на объекте:	-
2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка:	стерильная стеклянная бутылка, целостность не нарушена
2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес):	1 x 0,5 л
2.10. Дата и время отбора образца****:	28.05.2024 07:50
2.11. Дата и время доставки образца:	28.05.2024 11:00
2.12. Код образца:	20526.2.1.24.05
3. Сведения об отборе:	
3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):	Образец доставлен заказчиком, Акт приема-передачи проб (образцов) № 11124042404
3.2. Место отбора образца****:	Томская область, Томский район, п. Рассвет, перед подачей в сеть
3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы ****:	МУП "Ресурс", 634537, Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Новая, 13, +7(3822)98-87-67 (для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:	О.В. Чашина, помощник врача по общей гигиене
3.5. Условия доставки****:	сумка-термос, t +4 °C

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МУП "Ресурс", 634537, Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Новая, 13, +7(3822)98-87-67

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7000007256/1237000004603

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 1228 от 06 мая 2024 г. (вх. № 70-20/1147-2024 от 06.05.2024)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене

(должность)

(подпись)

О.В. Чашина

Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а;
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности,
+7 (3822) 51-49-31; baksesto@mail.tomsknet.ru
номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 2810)


Код пробы (образца) 20526.2.1.24.05

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единица измерения, (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °C	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963 - 23 п.5.2., п.5.3. (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1.)
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963 - 23 п.6.3. (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2.; МУК 4.2.3690-21 (изменения № 2 в МУК 4.2.1018-01)
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружена	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963 - 23 п.7.3. (ГОСТ 31955.1-2013 п.8)
Дополнительные сведения: количество исследований-3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 28.05.2024 по 29.05.2024

Дата выдачи результатов: 29.05.2024

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	О.В.Дьякова	



страница 2 из 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42*

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42**

634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением организации
лабораторного обеспечения – врач
клинической лабораторной диагностики

Ю.Н. Маркова

Ю.Н. Маркова

31 мая 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8382

1. Дата регистрации (выдачи) протокола:	31 мая 2024 г.
2. Сведения об образце:	
2.1. Наименование образца испытаний****:	вода питьевая
2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии):	-
2.3. Сведения об изготовителе****:	-
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)	
2.4. Дата изготовления****:	-
2.5. Номер партии****:	-
2.6. Объем партии****:	-
2.7. Количество образца на объекте:	-
2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка:	стерильная стеклянная бутылка, целостность не нарушена
2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес):	1 x 0,5 л
2.10. Дата и время отбора образца****:	28.05.2024 08:10
2.11. Дата и время доставки образца:	28.05.2024 11:00
2.12. Код образца:	20527.2.1.24.05
3. Сведения об отборе:	
3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):	Образец доставлен заказчиком, Акт приема-передачи проб (образцов) № 11124042404
3.2. Место отбора образца****:	Томская область, Томский район, п. Рассвет, здание ЖКХ (распределительная сеть)
3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы ****:	МУП "Ресурс", 634537, Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Новая, 13, +7(3822)98-87-67 (для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:	О.В. Чашина, помощник врача по общей гигиене
3.5. Условия доставки****:	сумка-термос, t +4 °C

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МУП "Ресурс", 634537, Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Новая, 13, +7(3822)98-87-67

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7000007256/1237000004603

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 1228 от 06 мая 2024 г. (вх. № 70-20/1147-2024 от 06.05.2024)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
помощник врача по общей гигиене

О.В. Чашина

(должность)

(подпись)

Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория; 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.Розы Люксембург, 13, а;
 (наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности,
+7 (3822) 51-49-31; baksesto@mail.tomsknet.ru
 номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 2811)

Код пробы (образца) 20527.2.1.24.05

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единица измерения, (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °C	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963 - 23 п.5.2., п.5.3. (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1.)
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963 - 23 п.6.3. (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2.; МУК 4.2.3690-21 (изменения № 2 в МУК 4.2.1018-01)
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружена	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963 - 23 п.7.3. (ГОСТ 31955.1-2013 п.8)
Дополнительные сведения: количество исследований-3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 28.05.2024 по 29.05.2024

Дата выдачи результатов: 29.05.2024

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	О.В.Дьякова	



страница 3 из 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
 Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
 Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42*

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42**

634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением организации
лабораторного обеспечения – врач
клинической лабораторной диагностики

 Ю.Н. Маркова
31 мая 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8383

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 31 мая 2024 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний****: вода питьевая
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе****: -
- (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления****: - 2.5. Номер партии****: -
- 2.6. Объем партии****: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, целостность не нарушена
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л
- 2.10. Дата и время отбора образца****: 28.05.2024 08:45
- 2.11. Дата и время доставки образца: 28.05.2024 11:00
- 2.12. Код образца: 20528.2.1.24.05
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):
Образец доставлен заказчиком, Акт приема-передачи проб (образцов) № 11128052403
- 3.2. Место отбора образца****: Томская область, Томский район, д. Конинино, скважина № 12/85
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы ****: МУП "Ресурс", 634537, Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Новая, 13, +7(3822)98-87-67
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы: О.В. Чашина, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки****: сумка-термос, t +4 °C

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МУП "Ресурс", 634537, Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Новая, 13, +7(3822)98-87-67

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7000007256/1237000004603

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 1228 от 06 мая 2024 г. (вх. № 70-20/1147-2024 от 06.05.2024)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене

(должность)


(подпись)

О.В. Чашина

Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория; 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.Розы Люксембург, 13, а;
 (наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности,
+7 (3822) 51-49-31; baksesto@mail.tomsknet.ru
 номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 2812)

Код пробы (образца) 20528.2.1.24.05

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единица измерения, (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963 - 23 п.5.2., п.5.3. (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.1.)
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963 - 23 п.6.3. (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2.; МУК 4.2.3690-21 (изменения № 2 в МУК 4.2.1018-01)
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружена	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963 - 23 п.7.3. (ГОСТ 31955.1-2013 п.8)
Дополнительные сведения: количество исследований-3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 28.05.2024 по 29.05.2024

Дата выдачи результатов: 29.05.2024

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	О.В.Дьякова	



страница 2 из 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
 Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
 Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Исх. № 349 от 18.06 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Томскгеомониторинг»
(ООО «ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»)

Гидрохимическая лаборатория

Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 109а, тел/факс: (3822) 44-26-16, tgmlab@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511266.



Утверждаю
Ведущий специалист ГХЛ
ООО «Томскгеомониторинг»
В.В. Киргет / В.В. Киргет /
«31» мая 2024 г.

Протокол испытаний № 750
От 31 мая 2024 г

Объект испытаний	Вода подземная	
Заказчик	МУП «Ресурс»	
Юридический адрес:	634537, Томская область, Томский р-н, п. Еопылово, Новая ул., д. 13	
Фактический адрес:	-	
ИНН	7000007256	
Акт приема/передачи образца №	348	
Место отбора образца*:	п. Рассвет, перед подачей	
Вид отобранного образца*:	Разовая	
Объем образца:	1,5 дм ³	
Сведения о консервации*:	Не законсервирована	
Образец отобрал (Ф.И.О.):	М.В.Валуевич	
Дата и время отбора образца*:	28.05.2024 г., 08 ⁰⁰	
Дата и время поступления образца в лабораторию:	28.05.2024 г., 10 ⁵³	
НД на отбор проб:	ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»	
Дата проведения испытаний	Начало: 28.05.2024 г.	Окончание: 30.05.2024 г.
Условия проведения испытаний:	Соответствуют требованиям НД на методы испытаний	

* Информация предоставлена заказчиком

Оборудование, прослеживаемость:

Наименование испытательного оборудования и средств измерений	Дата аттестации (поверки)	Дата аттестации (поверки) очередная
Спектрофотометр ПЭ 54УФ 232	27.05.2024 г.	26.05.2025 г.
Спектрометр атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ-2м-1	18.01.2024 г.	17.01.2025 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	НД на метод испытания	ПДК хим. веществ в воде СанПиН 1.2.3685-21	Результат испытания	Погрешность/расширенная неопределенность
1.	Цветность	градусы (°)	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (2004г.) (фотометрический метод)	20	10,2	2,0
2.	Мутность	ЕМФ*	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 (2019г.) (фотометрический метод)	2,6	Менее 1,0	

Протокол № 750; Страница 1 из 2

3.	Железо	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (2020 г.) (атомно-абсорбционный спектрометрический метод)	0,3	Менее 1,0	
4.	Марганец	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (2020 г.) (атомно-абсорбционный спектрометрический метод)	0,1	Менее 1,0	

Примечание: *1 ЕМФ = 0,58 мг/дм³

** Представление результата испытаний со словами «менее» или «более» означает, что значение результата испытаний находится ниже или выше границ диапазона измерений методики, вне области аккредитации лаборатории.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Частичная перепечатка или иное воспроизведение настоящего протокола без письменного разрешения гидрохимической лаборатории запрещена.

При отборе образцов Заказчиком за правильность отбора и сведения о процедуре отбора испытательная лаборатория ответственности не несет.

Конец протокола испытаний

Протокол № 750; Страница 2 из 2

Общество с ограниченной ответственностью «Томскгеомониторинг»
(ООО «Томскгеомониторинг»)

Гидрохимическая лаборатория

Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 109а, тел/факс: (3822) 44-26-16, tgmlab@mail.ru



Утверждаю
Ведущий специалист ГХЛ
ООО «Томскгеомониторинг»
В.В. Киргет / В.В. Киргет /
« 31 » *май* 2024 г.

Протокол испытаний № 750-1
От 31 мая 2024 г

Объект испытаний	Вода подземная	
Заказчик	МУП «Ресурс»	
Юридический адрес:	634537, Томская область, Томский р-н, п. Еопылово, Новая ул., д. 13	
Фактический адрес:	-	
ИНН	7000007256	
Акт приема/передачи образца №	348	
Место отбора образца*:	п. Рассвет, перед подачей	
Вид отобранного образца*:	Разовая	
Объем образца:	1,5 дм ³	
Сведения о консервации*:	Не законсервирована	
Образец отобрал (Ф.И.О.):	М.В.Валуевич	
Дата и время отбора образца*:	28.05.2024 г., 08 ⁰⁰	
Дата и время поступления образца в лабораторию:	28.05.2024 г., 10 ⁵³	
НД на отбор проб:	ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»	
Дата проведения испытаний	Начало: 28.05.2024 г.	Окончание: 30.05.2024 г.
Условия проведения испытаний:	Соответствуют требованиям НД на методы испытаний	

* Информация предоставлена заказчиком

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	НД на метод испытания	ПДК хим. веществ в воде СанПиН 1.2.3685-21	Результат испытания	Погрешность/расширенная неопределенность
1.	Вкус	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (2018 г.) (органолептический метод)	2	0	
2.	Запах при 20 °С качественно	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (2018 г.) (органолептический метод)	2	0	

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Частичная перепечатка или иное воспроизведение настоящего протокола без письменного разрешения гидрохимической лаборатории запрещена.

При отборе образцов Заказчиком за правильность отбора и сведения о процедуре отбора испытательная лаборатория ответственности не несет.

Конец протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью «Томскгеомониторинг»
(ООО «Томскгеомониторинг»)

Гидрохимическая лаборатория

Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 109а, тел/факс: (3822) 44-26-16, tgmlab@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511266.



Утверждаю
Ведущий специалист ГХЛ
ООО «Томскгеомониторинг»
[Signature] /В.В.Кирпет /
«31» мая 2024 г.

Протокол испытаний № 751
От 31 мая 2024 г

Объект испытаний	Вода подземная	
Заказчик	МУП «Ресурс»	
Юридический адрес:	634537, Томская область, Томский р-н, п. Копылово, Новая ул., д. 13	
Фактический адрес:	-	
ИНН	7000007256	
Акт приёма/передачи образца №	348	
Место отбора образца*:	п. Рассвет, сеть, здание ЖКХ	
Вид отобранного образца*:	Разовая	
Объем образца:	1,5 дм ³	
Сведения о консервации*:	Не законсервирована	
Образец отобрал (Ф.И.О.):	М.В.Валуевич	
Дата и время отбора образца*:	28.05.2024 г., 08 ⁰⁰	
Дата и время поступления образца в лабораторию:	28.05.2024 г., 10 ⁵³	
НД на отбор проб:	ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»	
Дата проведения испытаний	Начало: 28.05.2024 г.	Окончание: 30.05.2024 г.
Условия проведения испытаний:	Соответствуют требованиям НД на методы испытаний	

*Информация предоставлена заказчиком

Оборудование, прослеживаемость:

Наименование испытательного оборудования и средств измерений	Дата аттестации (поверки)	Дата аттестации (поверки) очередная
Спектрофотометр ПЭ 54УФ 232	27.05.2024 г.	26.05.2025 г.
Спектрометр атомно –абсорбционный спектрометр КВАНТ-2м-1	18.01.2024 г.	17.01.2025 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	НД на метод испытания	ПДК хим. веществ в воде СанПиН 1.2.3685-21	Результат испытания	Погрешность/расширенная неопределенность
1.	Цветность	градусы (°)	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (2004г.) (фотометрический метод)	20	9,2	1,8
2.	Мутность	ЕМФ*	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 (2019г.) (фотометрический метод)	2,6	Менее 1,0	

3.	Железо	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (2020 г.) (атомно-абсорбционный спектрометрический метод)	0,3	0,028	0,008
4.	Марганец	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (2020 г.) (атомно-абсорбционный спектрометрический метод)	0,1	Менее 1,0	

Примечание: *1 ЕМФ = 0,58 мг/дм³

** Представление результата испытаний со словами «менее» или «более» означает, что значение результата испытаний находится ниже или выше границ диапазона измерений методики, вне области аккредитации лаборатории.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Частичная перепечатка или иное воспроизведение настоящего протокола без письменного разрешения гидрохимической лаборатории запрещена.

При отборе образцов Заказчиком за правильность отбора и сведения о процедуре отбора испытательная лаборатория ответственности не несет.

Конец протокола испытаний

Протокол № 751; Страница 2 из 2

Общество с ограниченной ответственностью «Томскгеомониторинг»
(ООО «Томскгеомониторинг»)

Гидрохимическая лаборатория

Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 109а, тел/факс: (3822) 44-26-16, tgmlab@mail.ru



Утверждаю
Ведущий специалист ГХЛ
ООО «Томскгеомониторинг»
В.В. Киргет /В.В. Киргет/
« 31 » *Май* 2024 г.

Протокол испытаний № 751-1
От 31 мая 2024 г

Объект испытаний	Вода подземная	
Заказчик	МУП «Ресурс»	
Юридический адрес:	634537, Томская область, Томский р-н, п. Копылово, Новая ул., д. 13	
Фактический адрес:	-	
ИНН	7000007256	
Акт приема/передачи образца №	348	
Место отбора образца*:	п. Рассвет, сеть, здание ЖКХ	
Вид отобранного образца*:	Разовая	
Объем образца:	1,5 дм ³	
Сведения о консервации*:	Не законсервирована	
Образец отобрал (Ф.И.О.):	М.В.Валуевич	
Дата и время отбора образца*:	28.05.2024 г., 08 ⁰⁰	
Дата и время поступления образца в лабораторию:	28.05.2024 г., 10 ⁵³	
НД на отбор проб:	ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»	
Дата проведения испытаний	Начало: 28.05.2024 г.	Окончание: 30.05.2024 г.
Условия проведения испытаний:	Соответствуют требованиям НД на методы испытаний	

*Информация предоставлена заказчиком

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	НД на метод испытания	ПДК хим. веществ в воде СанПиН 1.2.3685-21	Результат испытания	Погрешность/расширенная неопределенность
1.	Вкус	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (2018 г.) (органолептический метод)	2	0	
2.	Запах при 20 °С качественно	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (2018 г.) (органолептический метод)	2	0	

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Частичная перепечатка или иное воспроизведение настоящего протокола без письменного разрешения гидрохимической лаборатории запрещена.

При отборе образцов Заказчиком за правильность отбора и сведения о процедуре отбора испытательная лаборатория ответственности не несет.

Конец протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью «Томскгеомониторинг»
(ООО «Томскгеомониторинг»)

Гидрохимическая лаборатория

Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 109а, тел/факс: (3822) 44-26-16, tgmlab@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511266.



Утверждаю
Ведущий специалист ГХЛ
ООО «Томскгеомониторинг»
В.В.Киргет /В.В.Киргет/
«31» мая 2024 г.

Протокол испытаний № 752
От 31 мая 2024 г

Объект испытаний	Вода подземная	
Заказчик	МУП «Ресурс»	
Юридический адрес:	634537, Томская область, Томский р-н, п. Копылово, Новая ул., д. 13	
Фактический адрес:	-	
ИНН	7000007256	
Акт приёма/передачи образца №	348	
Место отбора образца*:	д. Конинино, скважина 12/85	
Вид отобранного образца*:	Разовая	
Объем образца:	1,5 дм³	
Сведения о консервации*:	Не законсервирована	
Образец отобрал (Ф.И.О.):	М.В.Валуевич	
Дата и время отбора образца*:	28.05.2024 г., 08 ⁰⁰	
Дата и время поступления образца в лабораторию:	28.05.2024 г., 10 ⁵³	
НД на отбор проб:	ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»	
Дата проведения испытаний	Начало: 28.05.2024 г.	Окончание: 30.05.2024 г.
Условия проведения испытаний:	Соответствуют требованиям НД на методы испытаний	

*Информация предоставлена заказчиком

Оборудование, прослеживаемость:

Наименование испытательного оборудования и средств измерений	Дата аттестации (поверки)	Дата аттестации (поверки) очередная
Спектрофотометр ПЭ 54УФ 232	27.05.2024 г.	26.05.2025 г.
Спектрометр атомно –абсорбционный спектрометр КВАНТ-2м-1	18.01.2024 г.	17.01.2025 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	НД на метод испытания	ПДК хим. веществ в воде СанПиН 1.2.3685-21	Результат испытания	Погрешность/расширенная неопределенность
1.	Цветность	градусы (°)	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (2004г.) (фотометрический метод)	20	45,0	9,0
2.	Мутность	ЕМФ*	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 (2019г.) (фотометрический метод)	2,6	36,9	7,4

3.	Железо	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (2020 г.) (атомно-абсорбционный спектрометрический метод)	0,3	4,62	0,79
4.	Марганец	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (2020 г.) (атомно-абсорбционный спектрометрический метод)	0,1	2,01	0,34

Примечание: *1 ЕМФ = 0,58 мг/дм³

** Представление результата испытаний со словами «менее» или «более» означает, что значение результата испытаний находится ниже или выше границ диапазона измерений методики, вне области аккредитации лаборатории.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Частичная перепечатка или иное воспроизведение настоящего протокола без письменного разрешения гидрохимической лаборатории запрещена.

При отборе образцов Заказчиком за правильность отбора и сведения о процедуре отбора испытательная лаборатория ответственности не несет.

Конец протокола испытаний

Протокол № 752; Страница 2 из 2

Общество с ограниченной ответственностью «Томскгеомониторинг»
(ООО «Томскгеомониторинг»)

Гидрохимическая лаборатория

Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 109а, тел/факс: (3822) 44-26-16, tgmlab@mail.ru



Утверждаю
Ведущий специалист ГХЛ
ООО «Томскгеомониторинг»
В.В. Кирпет /В.В.Кирпет/
«31» *мая* 2024 г.

Протокол испытаний № 752-1
От 31 мая 2024 г

Объект испытаний	Вода подземная	
Заказчик	МУП «Ресурс»	
Юридический адрес:	634537, Томская область, Томский р-н, п. Копылово, Новая ул., д. 13	
Фактический адрес:	-	
ИНН	7000007256	
Акт приёма/передачи образца №	348	
Место отбора образца*:	д. Конинино, скважина 12/85	
Вид отобранного образца*:	Разовая	
Объем образца:	1,5 дм ³	
Сведения о консервации*:	Не законсервирована	
Образец отобрал (Ф.И.О.):	М.В.Валуевич	
Дата и время отбора образца*:	28.05.2024 г., 08 ⁰⁰	
Дата и время поступления образца в лабораторию:	28.05.2024 г., 10 ⁵³	
НД на отбор проб:	ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»	
Дата проведения испытаний	Начало: 28.05.2024 г.	Окончание: 30.05.2024 г.
Условия проведения испытаний:	Соответствуют требованиям НД на методы испытаний	

*Информация предоставлена заказчиком

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	НД на метод испытания	ПДК хим. веществ в воде СанПиН 1.2.3685-21	Результат испытания	Погрешность/расширенная неопределенность
1.	Вкус	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (2018 г.) (органолептический метод)	2	1	
2.	Запах при 20 °С качественно	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (2018 г.) (органолептический метод)	2	1	

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Частичная перепечатка или иное воспроизведение настоящего протокола без письменного разрешения гидрохимической лаборатории запрещена.

При отборе образцов Заказчиком за правильность отбора и сведения о процедуре отбора испытательная лаборатория ответственности не несет.

Конец протокола испытаний