



Муниципальное образование "Томский район"
**Управление ЖКХ, строительства,
транспорта и связи**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
К ИНЖЕНЕРНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
(предварительные, для проведения аукциона)

Наименование объекта: *Индивидуальный жилой дом на одну семью в 1-2 этажа включая мансардный Томский район, п.Рассвет, пер.Садовый, 8*

Срок действия ТУ: два года.

Заказчик: Администрация Копыловского сельского поселения

Глава Копыловского
сельского поселения



А.А.Куринский

И.о. заместителя Главы
Томского района, начальника Управления
ЖКХ, строительства, транспорта и связи



С.Г.Пахоменко



Муниципальное образование "Томский район"
**Управление ЖКХ, строительства,
транспорта и связи**

от _____

№ _____

Технические условия
на подключение Индивидуальный жилой дом на одну семью
в 1-2 этажа включая мансардный
Томский район, п.Рассвет, пер.Садовый, 8
(предварительные, для проведения аукциона)

Объект: **Индивидуальный жилой дом на одну семью в 1-2 этажа включая мансардный**

Заказчик: **Администрация Копыловского сельского поселения**

Срок действия ТУ: два года

1. Характеристика объекта:

1. Наименование объекта: Индивидуальный жилой дом на одну семью в 1-2 этажа включая мансардный;
2. Адрес объекта: Томский район, п.Рассвет, пер.Садовый, 8

2. Данные для подключения водопровода:

1. Общий объем водопотребления не должен превышать 1,0 м³/сутки;
2. Подключение объекта к системе водоснабжения возможно трубой ПЭ Ду 25мм от существующего муниципального водопровода ПЭ Ду 50мм по пер.Садовому. Врезку производить с установкой водопроводного колодца ВК Ду 1500мм с установкой запорной арматуры в нем;
3. Все работы должна выполнять организация, имеющая допуск к данному виду работ;
4. Предусмотреть узел учета расхода холодной воды, оборудовать его в соответствии с действующими СНиП и получить допуск в эксплуатацию узла учета в эксплуатирующей организации;
5. После окончания всего комплекса строительно-монтажных работ на объекте и подключения водопровода провести комплекс благоустроительных работ;

3. Данные для водоотведения:

1. Общий объем водоотведения до 0,9 м³/сутки;
2. Водоотведение в герметичную выгребную емкость расчетного объема (септик);
3. Утилизация жидких бытовых отходов осуществляется на санкционированные места вывозы жидких бытовых отходов с заключением договора на производство этих видов работ;
4. После окончания всего комплекса строительно-монтажных работ на объекте и подключения к канализационной сети провести комплекс благоустроительных работ на объекте.

4. Теплоснабжение:

1. Автономный источник теплоснабжения

5. Электроснабжение:

1. Общий объем потребления энергоресурсов не должен превышать 15 кВт\час;
2. Технические условия на электроснабжение подлежат выдаче ПАО «Томская распределительная компания» после определения необходимой нагрузки согласно проектируемой установке оборудования.